

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/Model: OGRAM

Referencia/Reference: 9015 BL 100 150 200 300

Descripción/Description:

Emergencia MODELO CIRCULAR OGRAM de EMPOTRAR .100
lúmenes - 1 hora - IP20 Autotest 2W

*Emergency CIRCULAR OGRAM RECESSED MODEL. 100 lumens -
1 hour - IP20 Autotest 2W,*

Características/Characteristics:

- No permanente/ *Non maintained.*
- Autotest, pulsador de test. / *Self test, test button.*
- LED bicolor de señalización/ *Bicolour LED signaling.*
- Protecciones circuito: Contra fin de descarga de batería y sobrecorrientes/ *Protections: against end of battery discharge and overcurrents.*
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0°C ~ 40°C/ *Ambient temperature: 0°C ~ 40°C*
- Instalación enrasada/ *Recessed installation.*
- Tiempo carga de batería: 24 horas/ *Battery charging: 24 hours.*

Color/ Colour: Blanco/ *White.*

Tensión de entrada/ Input voltage: 230V - 50/60Hz

Vida útil/ Useful Life: 50.000h


Grado de apertura/ Openness degree: 160°

IP(Grado de estanqueidad)/ IP(Watertightness): 20

IK (Grado de protección de impacto)/ IK(Impact protection): 04

Garantía/ Warranty: 3 Años / 3 years.


DIMENSIONES/*DIMENSIONS:*




REFERENCIAS/*REFERENCES*

REFERENCIA	Temperatura °K	Potencia (W)	Flujo Nominal (Lúmenes)	Batería NI-Cd V/Ah	Autonomía	Grado de Apertura	IP
9015BL100	6000°K	2w	90	2,4V 1,8Ah	1 Hora	120°	IP20
9015BL150	6000°K	2w	150	2,4V 1,8Ah	1 Hora	120°	IP20
9015BL200	6000°K	2w	220	2,4V 1,8Ah	1 Hora	120°	IP20
9015BL300	6000°K	2w	300	2,4V 1,8Ah	1 Hora	120°	IP20

DIAGRAMA CÓNICO/ *CONICAL DIAGRAM:*



FOTOMETRÍA/ *PHOTOMETRY:*





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM